



Proposta n.º JF 217/2016

Substituição de um sistema de ar condicionado na Junta de Freguesia

Considerando a necessidade de reparação de alguns equipamentos de ar condicionado que se encontram avariados.

Considerando que tecnicamente foi transmitida a impossibilidade de reparação dos equipamentos, uma que os referidos aparelhos se encontram descontinuados.

Considerando que foi solicitado ao funcionário Fernando Mendes, enquanto responsável pela manutenção dos equipamentos da Junta de Freguesia, a pesquisa de três alternativas de aquisição dos três equipamentos de ar condicionado, de modelo equivalente aos equipamentos avariados, cujas propostas se juntam em anexo e se consideram como parte integrante da presente proposta.

Considerando que a alínea h) do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, permite autorizar a realização de despesas até ao limite definido pela Junta de Freguesia.

Considerando os limites definidos através da Proposta n.º JF 02/2013, de 31 de outubro, que define em mil euros o limites de autorização de despesa do Presidente.

Atento aos considerandos e ao enquadramento legal acima referido, proponho que se delibere adjudicar a aquisição de três aparelhos de ar condicionado à empresa "**Pacificdays Unipessoal, Lda.**", pelo valor de **€1.784,00** (mil cento e oitenta e quatro euros), a que acresce o IVA à taxa legal aplicável, nos termos referidos na proposta apresentada.

AgualvaCacém, 02 de novembro de 2016

X 

ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia



Proposta n.º JF 217/2016

Substituição de um sistema de ar condicionado na Junta de Freguesia

Deliberação: Aprovada

Reprovada

Unanimidade

Maioria

Votos a favor	
Presidente Carlos Casimiro	X
Secretário Dâmaso Martinho	X
Tesoureiro João Castanho	X
1º Vocal Teodósio Alcobia	X
2º Vocal Helena Cardoso	
3º Vocal Joaquim Azedo	
4º Vocal Luís Rato	X
Total	5

Votos contra	
Presidente Carlos Casimiro	
Secretário Dâmaso Martinho	
Tesoureiro João Castanho	
1º Vocal Teodósio Alcobia	
2º Vocal Helena Cardoso	
3º Vocal Joaquim Azedo	
4º Vocal Luís Rato	
Total	0

Abstenções	
Presidente Carlos Casimiro	
Secretário Dâmaso Martinho	
Tesoureiro João Castanho	
1º Vocal Teodósio Alcobia	
2º Vocal Helena Cardoso	
3º Vocal Joaquim Azedo	
4º Vocal Luís Rato	
Total	0

Aprovada em minuta, na reunião de 2016.11.04, para efeitos do disposto nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 4 e n.º 6 do artigo 34.º do Código de Procedimento Administrativo.

A Junta de Freguesia

O Presidente:

O Secretário:

O Tesoureiro:

O 1º Vocal:

O 2º Vocal:

O 3º Vocal:

O 4º Vocal:



Sustentabilidade e Contato

Tel.: 21 8058221

E-mail: geral@pacificdays.pt

Conforme solicitado, apresentamos as nossas melhores condições para o(s) seguinte(s) equipamento(s) e instalação:

Freguesia de Agualva e Mira Sintra	RECEBIDO
Em	20/10/16
Reg.º	3829
Proc.º	CB-2

Cliente: Junta de Freguesia
Morada: Agualva e Mira Sintra

Tel.

Sistema de Ar Condicionado Mitsubishi

2 x MSZ-HJ25VA + MUZ-HJ25VA

1 x MSZ-HJ35VA + MUZ-HJ35VA

Instalação

Total	1.784,00 €
Total c/ Iva	2.194,32€

Validade da Proposta: 20 dias

Montijo, 18 de Outubro de 2016

fernando.mendes@jf-agualvamirasintra.pt



De: Climamais [<mailto:climamais@sapo.pt>]

Enviada: quarta-feira, 12 de outubro de 2016 20:21

Para: Fernando Mendes - JF Agualva Mirasinha

Assunto: Re: Pedido de visita e orçamento

Boa tarde,

Agradecemos desde já o vosso contacto.

Temos disponibilidade para visitar as instalações na próxima terça-feira, dia 18, da parte da tarde.

Ficamos a aguardar confirmação da vossa parte.

Com os melhores cumprimentos,

Dário

Wednesday, 12 October 2016, 10:08 +0100 from Fernando Mendes - JF Agualva Mirasinha
<fernando.mendes@jf-agualvamirasintra.pt>:

Exmos Srs.

Em nome da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, venho por este meio solicitar uma visita de um comercial para orçamento, a título gratuito, de novos aparelhos de ar condicionado para a nossa instalação sede, sita na Rua António Nunes Sequeira, nº 16. Agualva, 2735-504 Agualva Cacém.

Com os melhores cumprimentos,

Fernando Mendes

Assistente técnico

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Telefone 219145487 Fax 219145501

fernando.mendes@jf-agualvamirasintra.pt

Freguesia de Agualva
e Mira Sintra
RECEBIDO
Em 26/10/16
Reg.º 3826
Proc.º CB-2

JUNTA DE FREGUESIA DE AGUALVA E
MIRA SINTRA
A/C EXMO SR FERNANDO MENDES
RUA ANTÓNIO NUNES SEQUEIRA, 16
AGUALVA
2735-504 AGUALVA CACÉM

Data: 2016 10 13

Assunto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO NAS
ZONAS DE ATENDIMENTO E DO OBSERVATÓRIO DO ESPAÇO PÚBLICO DO
EDIFÍCIO SEDE - PROPOSTA N.º 15323

Exmo. Senhor,

Conforme solicitação de V/ Exa., a qual muito agradecemos, apresentamos a nossa proposta para o eventual fornecimento e instalação de três sistemas autónomos de climatização nas Zonas de Atendimento e do Observatório do Espaço Público das V/ instalações da Sede, da prestigiada marca Mitsubishi, gama doméstica - Série HJ, para aplicação mural, tecnologia inverter (menor consumo energia elétrica), sistema bomba de calor, com as seguintes características e distribuição:

OPÇÃO A - SÉRIE HJ

ZONA DE ATENDIMENTO

✓ Modelo dos sistemas	MSZ HJ 35 VA
✓ Capacidade de arrefecimento	3,15 kW
✓ Capacidade de aquecimento	3,60 kW
✓ Classe energética (arref/ aquec)	A

Trabalhos incluídos na instalação dos sistemas simples:

- ✓ Suportes de fixação dos novos equipamentos;
- ✓ Ligação da tubagem de cobre entre as unidades devidamente isolada;
- ✓ Ligação da cablagem elétrica de comunicação entre unidades;
- ✓ Ligação da cablagem elétrica para alimentação às unidades exteriores;
- ✓ Ensaios e colocação em serviço dos equipamentos;
- ✓ Emissão de ficha de intervenção de acordo com o Dec. Lei 56/2011.

O valor global especial para o fornecimento e montagem dos sistemas acima descritos, é de:

$$2 \times €: 730,00 = €: 1.460,00$$

(Mil, Quatrocentos e Sessenta Euros)

ZONA DO OBSERVATÓRIO ESPAÇO PÚBLICO

✓ Modelo do sistema	MSZ HJ 35 VA
✓ Capacidade de arrefecimento	3,15 kW
✓ Capacidade de aquecimento	3,60 kW
✓ Classe energética (arref/ aquec)	A

Trabalhos incluídos na instalação do sistema simples:

- ✓ Suportes de fixação dos novos equipamentos;
- ✓ Ligação da tubagem de cobre entre as unidades devidamente isolada;
- ✓ Ligação da cablagem elétrica de comunicação entre unidades;
- ✓ Ligação da cablagem elétrica para alimentação à unidade exterior;
- ✓ Ensaios e colocação em serviço dos equipamentos;
- ✓ Emissão de ficha de intervenção de acordo com o Dec. Lei 56/2011.

O valor global especial para o fornecimento e montagem do sistema acima descrito, é de:

$$€: 730,00$$

(Setecentos e Trinta Euros)

OPÇÃO B - SÉRIE SF

ZONA DE ATENDIMENTO

✓ Modelo dos sistemas	MSZ SF 35 VE
✓ Capacidade de arrefecimento	3,50 kW
✓ Capacidade de aquecimento	4,00 kW
✓ Classe energética (arref/ aquec)	A++

LISARCO - Instalações Técnicas Especiais, Lda

Complexo Industrial da Granja, Lote M - Armazém F - 2625-607 VIALONGA - PORTUGAL MOD 19 R02

Tel: 21 973 13 02/3 • Fax: 21 973 13 04 • E-mail: geral@lisarco.pt

NIF/CNPJ: 504 471 228 - IVA: PT 504 471 228 - Capital Social € 100.000,00 - Rua das Flores de Almada - 2625-040017 - Número de identificação fiscal: 504 471 228 - Empresa de Construção certificada ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 e SGS certificada ISO 50001:2011 - Segurança e Qualidade ISO 9001:2008



Trabalhos incluídos na instalação dos sistemas simples:

- ✓ Suportes de fixação dos novos equipamentos;
- ✓ Ligação da tubagem de cobre entre as unidades devidamente isolada;
- ✓ Ligação da cablagem elétrica de comunicação entre unidades;
- ✓ Ligação da cablagem elétrica para alimentação às unidades exteriores;
- ✓ Ensaios e colocação em serviço dos equipamentos;
- ✓ Emissão de fichas de intervenção de acordo com o Dec. Lei 56/2011.

O valor global especial para o fornecimento e montagem dos sistemas acima descritos, é de:

2 x €: 830,00 = €: 1.660,00

(Mil, Seiscentos e Sessenta Euros)

ZONA DO OBSERVATÓRIO ESPAÇO PÚBLICO

✓ Modelo do sistema	MSZ SF 35 VE
✓ Capacidade de arrefecimento	3,50 kW
✓ Capacidade de aquecimento	4,00 kW
✓ Classe energética (arref/ aquec)	A++

Trabalhos incluídos na instalação do sistema simples:

- ✓ Suportes de fixação dos novos equipamentos;
- ✓ Ligação da tubagem de cobre entre as unidades devidamente isolada;
- ✓ Ligação da cablagem elétrica de comunicação entre unidades;
- ✓ Ligação da cablagem elétrica para alimentação à unidade exterior;
- ✓ Ensaios e colocação em serviço dos equipamentos;
- ✓ Emissão de fichas de intervenção de acordo com o Dec. Lei 56/2011.

O valor global especial para o fornecimento e montagem do sistema acima descrito, é de:

€: 830,00

(Oitocentos e Trinta Euros)

TAXA DE I.V.A.

Sobre os valores acima apresentados não se encontra incluído o IVA, prevendo-se aplicar a taxa em vigor.

LISARCO - Instalações Técnicas Especiais, Lda

Complexo Industrial da Granja - Late M - Armazém F - 2625-607 VIALONGA - PORTUGAL MOD 19 R02

Tel: 21 973 13 02/3 • Fax: 21 973 13 04 • E-mail: geral@lisarco.pt

E-mail: gerente@lisarco.pt | Inscrito na Padrão de Quarteirão | NIF: 500 000 001-7 | N.I.P.: 5000000017 | N.I.E.: 5000000017 | N.I.T.: 5000000017
Inscrição Distrital das Empresas: Lisboa, 365, depondo na número 150 7001 00009 e 001 5 1 18001 2007 e o seu D.N.P.: 001 5 1 18001 2007 | Registo n.º 3670011



EXCLUSÕES

Trabalhos de Construção Civil, nomeadamente abertura e fecho de roços, pinturas, pladur, maciços; outros trabalhos, reparações ou fornecimentos não contemplados nesta proposta.

CONDICÕES DE VENDA

Conforme documento "Condições Gerais de Venda 3".

CONDICÕES DE PAGAMENTO

Pela totalidade com a conclusão dos trabalhos ou outras a acordar com V/ Exas.

PRAZO DE EXECUÇÃO

A agendar com V/ Exas.

VALIDADE DA PROPOSTA

30 (trinta) dias, a contar da data da proposta.

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos cumprimentos,

De V/ Exas

Atentamente

LISARCO, LDA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lisarco, Lda." with a stylized 'L' and 'd'.

LISARCO - Instalações Técnicas Especiais, Lda.

Complexo Industrial da Granja, Lote M - Armazém F • 2625-607 VIALONGA • PORTUGAL MOD 19 R02

Tel: 21 973 13 02/3 • Fax: 21 973 13 04 • E-mail: geral@lisarco.pt

NIPC PT 502 977 051 Sociedade por Quotas Capital Social € 100 000,00 C.R.E. Vila Franca de Xira n.º 2445/040317 Alvará de Construção N.º 71483 (INET)
Empresa Certificada pela Entidade Certificadora SGS segundo as normas ISO 9001 2008 e OHSAS 18001 2007 e pela Entidade CERTIF secondo o DL 56/2011